

Leírás: Az E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Hálózati Üzeméhez 246902089 azonosítási számon benyújtott kérelmére – „Olcsva külterület 0105 hrsz-ű földút „stabilizációja” építése nevű projekt, engedélyezési tervéhez” – az alábbiakat nyilatkozunk: A tárgyi helyszínre vonatkozó mezőgazdasági út építési tervdokumentációt (tervszám: 3/17-3 rajzsám: U-2) és mellékletét képző helyszínrajzokat megvizsgáltuk s megállapítottuk, hogy a tervezett földút nyomvonala 0+000 km út szelvénytől - 0+300 km út szelvényig érinti, keresztezi, illetve megközelíti a tulajdonunkban lévő, részletes helyszínrajzokon feltüntetett Vásárosnamény – Olcsva 22 kV-os légvezetékes hálózatunk és annak Olcsva Kossuth utcai 22 kV-os leágazását. Érinthet még fogyasztói tulajdonban lévő 0,4 kV-os földkábel is. Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni. A biztonsági távolságok a következők: Névleges feszültség Biztonsági távolság: 1000 V – ig 1,0 m 1 kV – tól 110 kV – ig 3,0 m Minden olyan estre vonatkoztatva, amennyiben a műtárgyainktól való szabványos távolság nem tartható úgy kezdeményezni kell annak áthelyezését. Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett munkálatok, az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak hatásterületét (biztonsági övezetét) érintik, és a létesítés során a szabványban előírt távolságok nem tarthatók, annak áthelyezéséről, kiváltásáról az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.- től műszaki gazdasági tájékoztatót kell kérni. Ezen tájékoztató alapján lehetséges az áthelyezés tervezésének indítása. Az áthelyezés tervezési, engedélyeztetési, és kiviteli költsége teljes egészében a megrendelőt terhelik, továbbá felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a lebonyolítás várható átfutási ideje a tervezés megkezdésétől számított kb. 18-24 hónap. Akár nyomvonal, akár technológiai változtatás történik, új üzemeltetői nyilatkozat kérése kötelező, mert a módosított nyomvonalra a korábban írt nyilatkozataink érvényét veszti. A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.- nek a hibabejelentés zöldszáma: 06-80-210-310. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. létesítményeinek esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei szakfelügyelettől függetlenül- a kivitelezőt terhelik. Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. létesítményeinek (kábelek, műtárgyak) közelében és a biztonsági övezeten belül csak kézi földmunka végezhető, szakfelügyelet megrendelése mellett. A szakfelügyeletet, a munkakezdést megelőző 35 nappal korábban, írásban szíveskedjenek megrendelni, ütemezve, hogy mely napokon kívánják azt igénybe venni. A szakfelügyelet költsége a megrendelőt terheli. A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat: - megrendelő pontos címe, a munkavégzés pontos helye, ideje - számlaszám, a számlavezető bank neve, adószám - a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli! A kivitelezés során kérjük az MSZ EN 50341-1:2013, 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 1. rész: Általános követelmények. Közös előírások MSZ EN 50341-2:2014, 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2. rész Nemzeti előírások az MSZ EN 50341-1:2013-hoz MSZ EN 50522: 2011, 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények földelése, MSZ 7487, szabványok, valamint a 2/2013. (I.22.) NGM. rendelet, ide vonatkozó előírásainak betartását. A fentiek betartásával – „Olcsva külterület 0105 hrsz-ű földút „stabilizációja” építése nevű projekt, engedélyes tervéhez” előzetesen szükséges üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk.